



НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	49-354-06-1417
Дата	15.09.2023г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № 02-00-199/ 15.09.2023 г.

ЧРЕЗ
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-ЖА КАТЯ ПАНЕВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
ПГ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш изх. № 49-354-06-1417/05.09.2023 г.

Относно: Системно изпускане на нерегламентирани емисии на серен диоксид от ТЕЦ „Марица 3“ в гр. Димитровград


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНЕВА,

В отговор на Вашия въпрос, регистриран с вх. № 02-00-199/05.09.2023 г. на Министерството на околната среда и водите, бих искал да Ви информирам следното:

В периода от 01.01.2023 г. до 10.09.2023 г., от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“ (разположена в гр. Димитровград), част от Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух, са регистрирани 4 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, която е 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

В таблица по-долу са посочени датите, часът и стойността на регистраните от АИС „Раковски“ превишения на средночасовата норма (СЧН) за серен диоксид през 2023 г.

гр. Димитровград	Раковски	16.02.2023 г.	12:00	357.86 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.02
гр. Димитровград	Раковски	30.03.2023 г.	10:00	354.09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.01
гр. Димитровград	Раковски	27.08.2023 г.	18:00	474.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.35
гр. Димитровград	Раковски	27.08.2023 г.	19:00	469.65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.34



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259



През 2023 г. не са регистрирани превишения на средноденощната норма за серен диоксид, която е $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Съгласно действащото законодателство, допустимия брой превишения на средночасовата норма за серен диоксид е 24 за една календарна година, а на средноденощната норма за серен диоксид – допустими 3 превишения за една календарна година.

От възобновяването на работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД на 25.05.2021 г. до настоящия момент, от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Хасково са дадени 5 предписания, изискващи предприемането на ремонтни дейности и други технически мерки за прекратяване изпускането на неорганизираните емисии от сградата на котелното помещение на ТЕЦ-а.

При извършени от РИОСВ-Хасково проверки за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадените предписания е установено, че операторът извършва съответни ремонтни действия и в тази връзка, предписанията, дадени от РИОСВ-Хасково на 05.11.2021 г., 08.03.2022 г., 05.04.2022 г. и 22.06.2022 г., са изпълнени.

През 2023 г. Централата е работила при многобройни пускания и спирания, с голямо прекъсване на дейността в периода от 07.04.2023 г. до 10.07.2023 г.

При проверка на ТЕЦ-а, извършена от РИОСВ-Хасково на 11.07.2023 г., е установено изпускане на неорганизираните емисии от хоризонталната част на тунела на транспортната лента и от сградата на котелното помещение. Дадено е предписание за предприемане на ремонтни дейности и други технически мерки и преустановяване изпускането на неорганизираните емисии от тунела на транспортната лента и от сградата на котелното помещение, със срок за изпълнение 12.08.2023 г.

След изтичане срока за изпълнение на даденото от РИОСВ-Хасково предписание, ТЕЦ „Марица 3“ е разпален на 15.08.2023 г.; погасен на 16.08.2023 г.; разпален на 20.08.2023 г., погасен на 23.08.2023; разпален на 26.08.2023 г. и погасен на 28.08.2023 г. При всяко разпалване известен период от време котелът работи на газ, като постепенно се преминава на гориво въглища (и биомаса), при работеща сероочистваща инсталация (СОИ). Първият ден след всяко разпалване емисиите в атмосферния въздух от обекта са минимални и проверки за неорганизираните емисии от сградата на котелното помещение е безпредметно да се правят. В тази връзка, РИОСВ-Хасково е изчакала Котел ОР 380в да влезе в стабилен нормален работен режим, при гориво въглища (и биомаса), така че при проверка да се установи дали се изпускат неорганизираните емисии в атмосферния въздух с високо съдържание на вредни вещества.

След разпалване на ТЕЦ-а на 04.09.2023 г., на 07.09.2023 г. от РИОСВ-Хасково е извършена проверка на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

При проверката е извършен обход на производствената площадка и са посетени цех СОИ, въглищно стопанство и командна зала. Горивната инсталация е била в работен режим. Като гориво се е използвало само лигнитни въглища. Пречиствателните съоръжения - електрофилтри и СОИ, са работели в нормален режим. Валидираната стойност на серен диоксид, отчетена от системата за извършване на собствени непрекъснати измервания при проверката е била $214,4 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ (при средногодишна стойност на нормата за допустими емисии за серен диоксид $320 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, съгласно комплексното разрешително, издадено за Инсталацията).

При извършения обход на производствената площадка, органолептично, не е установено наличието на миризми.

При проверката е осъществен последващ контрол по изпълнение на предписанието, дадено при проверката на 11.07.2023 г. При извършения обход и оглед на котелното помещение е установено, че от западната страна на котелното помещение, от пробив на две места в обшивката на сградата, както и от северозападния ъгъл на сградата продължава изпускането на неорганизираните емисии, в минимални количества. В тази

връзка, за неизпълнение на т. 2 от предписанието на дружеството предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

От 07.09.2023 г. до 10.09.2023 г., в двора на СУПЦ – Димитровград е позиционирана Мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) за контрол качеството на атмосферния въздух, като е извършено измерване на показателите серен диоксид, фини прохови частици до 10 микрона, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и метеопараметри.

На 07.09.2023 г. от Централна лаборатория–София към ИАОС е проведен и контролен емисионен контрол (на емисиите от комина) на ТЕЦ-а.

Протоколите с резултатите от извършените измервания, към настоящия момент, не са поручени в РИОСВ-Хасково.

От 25.05.2021 г. до настоящия момент, от РИОСВ-Хасково са съставени 3 АУАН и са издадени 3 наказателни постановления (НП) за установено изпускане на неорганизиран емисии – 2 НП за неорганизиран емисии от сградата на котелното помещение и 1 НП за неорганизиран емисии от дымоходите към димни вентилатори А и Б, в размер съответно на 40 000 лв., 60 000 лв. и 40 000 лв., на оператора на ТЕЦ-а.

Бих искал да Ви уверя, че контролният орган по околна среда – РИОСВ-Хасково ще продължи да осъществява засилен контрол върху дейността на „ТЕЦ Марица 3“ АД, като при констатиране на нарушения и несъответствия с изискванията на екологичното законодателство ще прилага най – строги мерки спрямо оператора на обекта.

ЮЛИЯН ПОПОВ

Министър на околната среда и водите

